



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАДТЕРЕЧНОМУ РАЙОНУ

366837, ул. Лесная 1, с. Знаменское, Надтеречный район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 17 / 1 / 7

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Законному представителю юридического лица - Директору Муниципального
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10с.п.Знаменское»

Султаханову Ибрагиму Цуцуревичу

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Надтеречного района по пожарному надзору № 17 от « 20 » 03 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 10 мин. « 25 » февраля 2016 г. по 12 ч. 20 мин. « 25 » февраля 2016 г.

проведена проверка Государственным инспектором Надтеречного района
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Гишиларкаевым А.А.
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Султахановым Ибрагимом Цуцуревичем - Директором МБОУ
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)
«Гимназия № 10с.п.Знаменское»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- д- пис- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещении столовой. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной	осн. п.п.2. 460. 461. ППРРФ-390.	29.08. 2016г.	

	безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.			
2	На крыше закрыть слуховые окна. Слуховые окна чердачных помещений должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии.	осн. п.2.1.17.ППБ 101-89.	29.08. 2016г.	
3	На путях эвакуации в 2-м этаже здании вывесить знаки пожарной безопасности.	осн.п.п.33.43. ППРРФ-390).	29.08. 2016г.	
4	Обозначить указателем направление движения к пожарному водоему.	осн. п.55. ППРРФ-390.	29.08. 2016г.	
5	Установить указатели к пожарному водоему. У мест расположения пожарных резервуаров и водоемов должны быть предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026.	осн. п.9.9.примечание 3.СП 8.13130.2009	29.08. 2016г.	
6	Оборудовать площадку к пожарному водоему.(осн. п.9.4.СП 8.13130.2009). Водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года. К пожарным резервуарам, водоемам и приемным колодцам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин.	осн. п.9.9.примечание 2.СП 8.13130.2009 .	29.08. 2016г.	
7	Установить освещение к пожарному водоему в ночное время и не обозначить объем содержимой воды.	осн. п.9.9.примечание 3.СП 8.13130.2009 .	29.08. 2016г.	
8	Объем пожарного водоема не соответствует с требованием. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	осн. п.п.9.3.,9.9..9.10.СП 8.13130-2009.	29.08. 2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Надтеречного района по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы
«03» 03 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

✓
(Подпись)

Директор МБОУ «Гимназия № 10»

(должность, фамилия, инициалы)

Султаханов Ибрагим Цуцирович

«__» 20 г.

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный –8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.