

с.п.Знаменское  
(место составления акта)

«05» ноября 2019 г.  
(дата составления акта)  
« 12 » час « 30 » мин  
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 146

«05» ноября 2019 г. по адресу: ЧР, Надтеречный район, с.Знаменское, ул. Московская 20  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора  
Надтеречного района по пожарному надзору Давдов Зелимхан Русланович № 146 от 01 ноября  
2019г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется),  
должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о  
проведении проверки)

была проведена проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное  
учреждение «Гимназия №10 с.п. Знаменское Надтеречного муниципального района Чеченской  
Республики» Директор, Султаханов Ибрагим Цуцурович

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя, и (в случае,  
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: с 10 ч. 30 мин «05» ноября 2019г. по 12 ч. 30 мин «05» ноября  
2019г.

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Надтеречному району,  
Чеченская Республика, Надтеречный район, с.Знаменское, ул.Лесная, 1. т.  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении  
выездной проверки) Ладаева Марет Висхановна 01.11.2019г.

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Гишларкаев Ахмед Адланович, Инспектор ОНД и ПР по  
Надтеречному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку: в случае  
привлечения к участию к проверке экспертов. Экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется)  
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ «Гимназия № 10» Ладаева М. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного  
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении  
мероприятий по проверке)

– В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Не оборудована площадка с твердым покрытием размерами	(осн.п.9.4. СП 8.13130-2009).	Ладаева М.В.

	12x12м. для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.		
2	Объем пожарного водоема не соответствует с требованием. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждой из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.	(осн.п.п.9.3.,9.9.,9.10. СП 8.13130-2009).	Ладаева М.В.
3	Места нахождения источников противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к месту их нахождения не обозначены знаками пожарной безопасности и не размещены на фасадах зданий, столбах или специальных опорах. Указатели пожарных водоисточников должны быть окрашены и иметь четко различимые буквенные и цифровые индексы. В темное время суток указатели должны быть надежно освещены.	(осн. п.5.4 постановления Правительства РДот 24.08.2012г. № 284),ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ.	Ладаева М.В.
4	Не исправна автоматическая пожарная сигнализация.	Правила противопожарного режима в РФ п.61	Ладаева М.В.
5	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил наличие (исправность)огнетушителей. (огнетушитель № 3разряжен).	Правила противопожарного режима в РФ : п. 478	Ладаева М.В.
6	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении котельной. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	(осн.п.п.2.460.461. ППР в РФ-390).	Ладаева М.В.

– выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

– нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки): \_\_\_\_\_